

維護日期: 114 年 3 月 12 日
設備管理人: 總務處
水源類別: 自來水

維護日期: 114 年 3 月 12 日
設備管理人: 總務處
水源類別: 自來水

連絡電話: 02-2832-2200

設備管理人:陳小姐

[illegible]

臺北市立中崙高級中學 飲水機設備維護紀錄表

維護日期: 114 年 2 月 12 日 登記使用有效期間: 114 年 3 月 12 日 (本表請保存2年)
 設備管理人: 總務處 連絡電話: 02-2832-2200
 水源類別: 自來水 設備管理人: 陳小姐

序	設備設置單位		設備維護(每月)					更換濾心		設備負責人簽章	備註
	位置	樓層	檢查按鍵及功能是否正查	檢測漏電斷路器是否會正常跳脫	檢查壓縮機及風扇啟動狀況	查看排水是否通暢及是否有漏水	填寫維護紀錄卡及紀錄是否完整	更換纖維濾心(3.6.9.12月)	更換碳柄濾心(6.12月)		
23	教務處旁女廁所外	三樓後								幹事張東玲	107福利機(力霸財產)
24	教官室(內)	四樓前								林	
25	圖書館(內)	四樓前								教師兼服務組長 徐雅薇	113福利機
26	101旁廁所外	四樓前								幹事張東玲	113福利機
27	101旁廁所外	四樓前								幹事張東玲	
28	合作社外(左)廁所外	四樓後								幹事張東玲	
29	合作社外(右)廁所外	四樓後								幹事張東玲	
30	輔導室(內)	五樓前								鄭宇	106展示機(力霸財產)
31	男廁外	五樓前								幹事張東玲	
32	女廁外	五樓後								幹事張東玲	115年建議汰換
✓ 33	社自科教辦(內)	五樓後								幹事張東玲	105福利機
✓ 34	教師會辦公室(內)	六樓前								幹事張東玲	
✓ 35	設備組旁廁所	六樓前								幹事張東玲	115年建議汰換
✓ 36	數位學習中心(內)	六樓前								幹事張東玲	
✓ 37	英數科辦公室(內)	六樓後								幹事張東玲	
✓ 38	國文科辦公室內	六樓後								幹事張東玲	
✓ 39	303班旁廁所外	六樓後								幹事張東玲	
✓ 40	303班旁廁所外	六樓後								幹事張東玲	
✓ 41	哺乳室(內)	六樓後								幹事張東玲	
✓ 42	音樂教室外	七樓前								幹事張東玲	
✓ 43	自修教室	七樓後								幹事張東玲	

設備維護單位: 力霸工業科技(股)公司

電話: 02-2832-2200

維護人員簽章: 陳小姐

設備負責人簽名: